



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΜΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592157
[Email : e.tsampi@tzaneio.gov.gr](mailto:e.tsampi@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ.: 4532

Πειραιάς: 27-3-2025

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών
(ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	2-4-2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας e.tsampi@tzaneio.gov.gr . Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Α.Ε.	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1882	9ΨΞΟ46906Κ-ΩΩΦ	15000054 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	4.884,00	ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΜΗΜΑ : Τ.Υ. ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592130 Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : - Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός **ΕΟΦ**
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

8. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) οι διαδικασίες σύναψης των οποίων έχουν εκκινήσει μετά την 1η Ιουνίου 2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασία συντήρησης, ελέγχου και επισκευής πυροσβεστικών μέσων των εγκαταστάσεων του Τζανείου Νοσοκομείου και του πολυιατρείου Δραπετσώνας

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ IV.1 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 618/43/05 ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΑ 17230/671/05:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΚΩΔ.ΥΛΙΚΩΝ	Τεμ.	Τ.Μ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως φορητούς 2 kg - 3 kg		50	5,00	250,00
2	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg		200	6,00	1.200,00
3	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 kg		20	7,00	140,00
4	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων (CO2) φορητούς 5 kg & 6 kg		50	5,00	250,00
5	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 6 kg		50	7,00	350,00
6	Εργασία Συντήρησης Πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 6 kg & 12 kg		40	7,00	280,00
7	Εργ. Συντ. Πυροσβεστήρων τροχήλατων ξηράς κόνεως 25 kg & 50 kg		5	10,00	50,00
8	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τοπ. εφαρμογής 12 kg & 50 kg		8	12,00	96,00
9	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, τροχήλατου 25kg		4	12,00	48,00
ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ				2.664,00	
					+ Φ.Π.Α

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου και η πλήρωση αζώτου στους πυροσβεστήρες κόνεως και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στον πυροσβεστήρα και τα εξαρτήματά του .

Β. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ V.1 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 618/43/05 ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΑ 17230/671/05

ΠΡΟΣΟΧΗ: (απαραίτητη κάθε 5 χρόνια από το έτος κατασκευής των πυροσβεστήρων κόνεως και αφρού και κάθε 10 χρόνια για τους πυροσβεστήρες CO2)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΚΩΔ.ΥΛΙΚΩΝ	Τεμ.	Τ.Μ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, φορητού 6kg		50	10,00	500,00
2	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, οροφής 6kg		10	10,00	100,00
3	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς		5	16,00	80,00

	κόνεως, οροφής 12kg				
ΠΙΘΑΝΗ	ΣΥΝ.	ΔΑΠΑΝΗ	680,00		
			+ Φ.Π.Α		

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ (B):

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία συντήρησης και η αντικατάσταση του κατασβεστικού μέσου στους πυροσβεστήρες. Η πυροσβεστική σκόνη που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι αποκλειστικά τύπου Α.Β.С.Е. 40%, ή ανώτερη

Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ VI.1 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 618/43/05 ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΑ 17230/671/05 ΠΡΟΣΟΧΗ: (απαραίτητη κάθε 10 χρόνια από το έτος κατασκευής του κελύφους του πυροσβεστήρα)

Υδραυλική δοκιμή κελύφους και αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, φορητού

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΚΩΔ.ΥΛΙΚΩΝ	Γεμ.	Γ.Μ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, φορητού 6kg		10	15,00	150,00
2	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, φορητού 12kg		5	20,00	100,00
3	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) φορητούς 5 & 6kg		20	12,00	240,00
4	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, οροφής 6kg		10	15,00	150,00
5	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, οροφής 12kg		30	20,00	600,00
6	Υδραυλική δοκιμή κελύφους & αναγόμωση πυροσβεστήρα PGA φορητού και τοπικής εφαρμογής 2,2kg & 3,5 kg		30	10	300,00
ΠΙΘΑΝΗ	ΣΥΝ.	ΔΑΠΑΝΗ	1.540,00		
			+ Φ.Π.Α		

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία αναγόμωσης και η υδραυλική δοκιμή του κελύφους του πυροσβεστήρα από αναγνωρισμένο Κέντρο Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης .

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (A+B+Γ): 4.884,00 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

α) Σε κάθε πυροσβεστήρα χρεώνεται είτε η διαδικασία Α ή η Β, ή η Γ σε καμία περίπτωση δύο ή τρεις μαζί.

β) Εάν κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ακατάλληλοι πυροσβεστήρες, αυτοί θα αποσυμπιέζονται, θα σημαδεύονται και θα επιστρέφονται στο Νοσοκομείο προς καταστροφή

γ) Κατά την παράδοση εκδίδεται υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86), ορθής συντήρησης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων, από την Αναγνωρισμένη Εταιρεία.

Σημείωση: Όλοι οι πυροσβεστήρες βάσει νομοθεσίας, έχουν διάρκεια ζωής 20 έτη, υπόκεινται σε υδραυλική δοκιμή κελύφους κάθε 10 έτη, αναγομώνονται κάθε 5 έτη και συντηρούνται ετησίως.

Σημείωση: Όλοι οι πυροσβεστήρες βάσει νομοθεσίας, πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ως συγκροτήματα κατά 97/23 ΕΚ (σήμανση CE). Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 3, ενώ οι τροχήλατοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 1866.

Σημείωση: Κατά την διάρκεια συντήρησης των πυροσβεστήρων των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, η εταιρεία θα παρέχει πυροσβεστήρες για προσωρινή κάλυψη χωρίς επιπλέον χρέωση.

Σημείωση: Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εκτελούνται θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά της εταιρείας, που να είναι εγκεκριμένα από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας από τη Δ/ση Ανάπτυξης και από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης συντηρητών πυροσβεστήρων.

Σημείωση:

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν ανταλλακτικά προκύψουν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο.

- Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
- Τόπος παραλαβής παράδοσης είναι η εγκατάσταση του νοσοκομείου
- Η εργασία παραλαβής των πυροσβεστήρων θα γίνει από τη θέση που είναι εγκατεστημένοι .